



**LATVIJAS REPUBLIKA
KANDAVAS NOVADA DOME**

Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120 Reģ. Nr.90000050886,
Tālrunis 631 82028, 631 82026, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

KANDAVĀ

06.09.2012. Nr. 3-12/1105
Uz 2012.gada 4.septembra e-pastu

Par iepirkumu „Valdeķu kultūras nama jumta
vienkāršotā rekonstrukcija” KND 2012/17 ELFLA

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija 2012.gada 4.septembrī ir saņēmusi (e-pasts)
jautājumus par iepirkumu:

1.Jautājums: kāds materiāls (siltinājums) atrodas virs esošā pārseguma; tā biezums.

Atbilde:

Atsegumi esošajā segumā nav tikuši veidoti, jo tādējādi tiktu bojāts segums
(hidroizolācija). Tas varētu būt keramzīts augšējais slānis saliets ar cementa pienu vai gāzbetons,
orientējošais biezums 100-150 mm. Taču, lai to konstatētu jāveic atsegumi jumtā.

2.Jautājums: Vai strādnieku vajadzībām varēs sarunāt slēdzamas siltas telpas, tualeti?

Atbilde:

Iespēju robežās tiks piedāvāta slēdzama silta telpa un tualete.

Kandavas novada domes izpilddirektors

G.Gelpers