



**LATVIJAS REPUBLIKA
KANDAVAS NOVADA DOME**

Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120 Reģ. Nr.90000050886,
Tālrunis 631 82028, 631 82026, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

KANDAVĀ

06.09.2012. Nr. 3-12/1106
Uz 2012.gada 3.septembra e-pastu

Par iepirkumu „Valdeķu kultūras nama jumta
vienkāršotā rekonstrukcija” KND 2012/17 ELFLA

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija 2012.gada 3.septembrī ir saņēmusi (e-pasts) jautājumu par iepirkumu, lūdzot precizēt izolācijas materiālu biezumus, jo norādītie biezumi atšķiras apjomu tabulā un projekta AR4 un AR6 lapās.

Atbilde:

Jumta siltumizolācija paredzēta (kopējais biezums 200 mm) sekojoša:

1) virsējais slānis cietā minerālvate- Siltumizolācija PAROC ROB 60, vai PAROC ROB 80 - 20mm, vai analogs vai ekvivalents saskaņā ar Nolikuma 6.nodaļu;

2) apakšējais slānis ar iestrādātām vēdināšanas rievām - Siltumizolācija PAROC ROS 30g - 180mm, vai analogs vai ekvivalents saskaņā ar Nolikuma 6.nodaļu.

Ja nepieciešama slīpumu korekcija vai veidošana paredzētais biezums papildināms.

Apjomos norādīts: Minerālvate ar vēdināšanas kanāliem 180 mm un Minerālvate cietā 20 mm - tas atbilst Projektā paredzētajam.

Rasējumu lapā AR4 norādīts: Siltumizolācija PAROC ROB 60, vai PAROC ROB 80 - 20mm un Siltumizolācija PAROC ROS 30g - 180mm - tas atbilst Projektā paredzētajam.

Rasējumu lapā AR6 norādīts: Siltumizolācija PAROC ROB 60, vai PAROC ROB 80 - 20mm - tas atbilst Projektā paredzētajam, un Siltumizolācija PAROC ROS 30g - 140mm - kļūdaini ierakstīts rakstītais izmērs skatīt izmēru ķēdē norādīto 180mm- tas atbilst Projektā paredzētajam.

Saskaņā ar Nolikuma 6.nodaļu Darbu izpildē var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos vai tehniskajos projektos ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās analogu, bet tad tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto analogu.

Kandavas novada domes izpilddirektors

G.Gelpers