



**KANDAVAS NOVADADOME**  
**SIA „KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”**  
„Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120  
Reģ.Nr.41203006844,tālrunis 631 26072, 631 26188,fakss 631 26071

---

2015.gada 16.oktobrī Nr.1-14/280

Par iepirkuma procedūru „Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība” ID Nr.KKP/2015/6 KF, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai modernizējot siltumapgādes piegādes infrastruktūru” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/034)” ietvaros

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Iepirkumu komisija 2015.gada 8.oktobrī ir saņēmusi jautājumus par iepirkuma procedūras dokumentāciju:

*1.Atbilstoši nolikuma 1.9.1.punktā norādītajam piedāvājuma nodrošinājumu pretendents drīkst iesniegt tikai kredītiestādes, savukārt no Nolikuma 1.9.2.punktā norādītā secināms, ka piedāvājuma nodrošinājumus iesniedzams arī no apdrošināšanas sabiedrības. Ieinteresētais piegādātājs lūdz precizēt, kas ir tiesīgs izsniegt piedāvājuma nodrošinājumu.*

**Atbilde:**

Pretendents ir tiesīgs iesniegt gan kredītiestādes, gan apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu.

*2.Nolikuma 3.6.4.punktā noteikts, ka pretendentiem piedāvājumā ir jāiesniedz apliecinājums par pretendenta priekšlikumu par darbu pieņemšanas pārskata periodu (mēnešos), par kuru veicama apmaksa. Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju precizēt, kas ir saprotams ar darbu pieņemšanas pārskata periodu Nolikuma 3.6.4.punkta izpratnē.*

**Atbilde:**

Ar darbu pieņemšanas pārskata periodu Nolikuma 3.6.4.punkta izpratnē ir saprotams, ka pretendentam jāiesniedz - priekšlikumu par darbu pieņemšanas pārskata periodu (mēnešos) par kuru veicama apmaksa.

*3.Nolikuma 3.6.punktā uzskaitīti tehniskajā piedāvājumā iesniedzamie dokumenti, kur nav atsaucies uz tehnisko specifikāciju. Tomēr Nolikuma pielikumā Nr.14 pievienotās Tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 50.punktā un 51.punktā ir norādīti Nolikuma 3.6.punktā minēti dokumenti, kuri jāiesniedz tehniskajā piedāvājumā. Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju precizēt tehniskajā piedāvājumā iesniedzamos dokumentus.*

**Atbilde:**

Pretendentam ir jāiesniedz gan Nolikuma 3.6.punktā uzskaitītie dokumenti, kuros ir iekļaujama informācija, kas tiks vērtēta pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem, gan arī jāiesniedz Tehniskajā specifikācijā prasītie dokumenti.

*4.Nolikuma 14.1.-14.5.punktos ir ietverti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, tomēr Nolikuma 14.1. norādītais maksimālais punktu īpatsvars katrā kritērijā (A-55,B-35; C-10 punkti) neatbilst Nolikuma 14.3., 14.4. un 14.5.punktos norādītajam punktu īpatsvaram (A-50, B-30, C-20 punkti).Ieinteresētais piegādātājs lūdz veikt grozījumus Nolikumā, nosakot Nolikuma*

14.punkta apakšpunktos vienādas punktu īpatsvaru vērtības, kā arī lūdzam precizēt, kurā no piedāvājuma dokumentiem ir jānorāda Nolikuma 14.1.punkta B vērtēšanas kritērijā iekļautā informācija – siltuma vadītspējas efektivitāte  $\lambda$  (lambda) visām būvdarbos pielietotajām caurulēm.

**Atbilde:**

Nolikuma 14.1.punktā ir drukas kļūda, punktu īpatsvars katram kritērijam tiks noteikts atbilstoši 14.3., 14.4. un 14.5.punktos noteiktajam punktu īpatsvaram. Grozījumi Nolikumā netiks veikti.

Nolikuma 14.1.punkta B vērtēšanas kritērijā iekļautā informācija – siltuma vadītspējas efektivitāte  $\lambda$  (lambda) visām būvdarbos pielietotajām caurulēm ir jānorāda Tehniskajā piedāvājumā atsevišķā dokumentā brīvā formā, apliecinot kāda būs cauruļu siltuma vadītspējas efektivitāte.

5.Lai noteiktu un iekļautu finanšu piedāvājumā visas iepirkuma priekšmetā ietilpstošo darbu izmaksas, Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju norādīt vietu, kur nogādāt demontēto materiālu.

**Atbilde:**

Demontēto materiālu jānogādā "Robežnieki", Kandavas pagasts, Kandavas novads.

6.Tehniskās specifikācijas37.2.punktā noteikts, ka būvdarbi jāorganizē tā, lai iestājosies apkures sezonai, patērētājam varētu padot siltumu no esošajām katlu mājām. Ņemot vērā, ka būvdarbus līdz 2015.gada apkures sezonas uzsākšanu nav iespējams uzsākt, lūdzam izslēgt Tehniskās specifikācijas 37.2. punkta prasības no Nolikuma.

**Atbilde:**

Tehniskās specifikācijas37.2.punkts netiks izslēgts, siltumu var padot pa jau esošām trasēm un Būvdarbi jāorganizē tā, lai iestājosies apkures sezonai, patērētājiem varētu padot siltumu no esošajām katlu mājām.

7.Nolikuma pielikumā Nr.15 "Darbu veikšanas laika grafika veidne" sadaļas "Darbu izpildē iesaistītie speciālisti" (turpmāk – Speciālistu saraksts) 1.punktā ir norādīts, ka jānorāda darbu izpildē piesaistītie speciālisti, tomēr Speciālistu saraksta nākamajos punktos jau ir uzskaitīti speciālisti, par kuriem informācija grafikā ir jānorāda. Ievērojot iepriekš norādīto, Ieinteresētais piegādātājs lūdz precizēt, kādā veidā jāizpilda Speciālistu saraksta 1.punkts.

**Atbilde:**

Speciālistu saraksta1.punktā norādītais Darbu izpildes piesaistītais speciālists <vārds uzvārds> ir domāts, kā vispārējs punkts, kam seko uzskaitījums sākot no 2.punkta.

8.Nolikumā nav pieprasīts Speciālistu saraksta 3.punktā norādītais speciālists zemes ierīcības inženieris, savukārt Speciālistu sarakstā nav iekļauts Nolikuma 3.2.3.2.punktā pieprasītais ģeodēzisko un topogrāfijas darbu veicējs. Tādēļ Ieinteresētais piegādātājs lūdz precizēt, vai Speciālistu saraksta 3.punktā norādīto speciālistu (zemes ierīcības inženieris) ir saprotams Nolikuma 3.2.3.2..punktā pieprasītais ģeodēzisko un topogrāfijas darbu veicējs?

**Atbilde:**

Jā Speciālistu saraksta 3.punktā norādīto speciālistu (zemes ierīcības inženieris) ir saprotams Nolikuma 3.2.3.2..punktā pieprasītais ģeodēzisko un topogrāfijas darbu veicējs.

9.Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis Tehniskās specifikācijas 50.punktā norādītās tabulas 2.punkta prasības, piedāvājumā par rūpnieciski izolētiem materiāliem iesniedzot sertifikāta kopiju un/vai pārbaudes protokolu.

**Atbilde:**

Apstiprinām, ka Pretendents būs izpildījis Tehniskās specifikācijas50.punktā norādītās tabulas 2.punkta prasības, piedāvājumā par rūpnieciski izolētiem materiāliem iesniedzot sertifikāta kopiju un/vai pārbaudes protokolu.

10.Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju izsniegt topogrāfisko plānu, kuru saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 27.punkta nosacījumiem jānodrošina Pasūtītājam.

**Atbilde:**

Topogrāfisko plānu var saņemt "Robežniekos", Kandavas pagastā, Kandavas novadā, iepriekš saskaņojot laikus.

11.Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis Nolikuma 3.2.3.6.punkta b) apakšpunkta prasības, ja Pretendents piedāvās materiālus, kuriem būs izsniegts spēkā esošs metinātāja sertifikāts saskaņā ar LVS NE 287-1 un metināšanas procesa 111 (rokas loka metināšana) sertifikāts?.

**Atbilde:**

Pretendents būs izpildījis Nolikuma 3.2.3.6.punkta b) apakšpunkta prasības, ja tiks iesniegts - spēkā esošs metinātāja sertifikāts saskaņā ar LVS EN 287-1 vai ekvivalentu standartu, metināšanas procesa 111 (rokas loka metināšana) un metināšanas procesa sertifikātam (WPS) ar LVS EN ISO 15609-1 vai ekvivalentu standartu, ar ražotāja WPQR numuru, kas atbilst iepirkuma priekšmeta un Pasūtītāja norādītajām prasībām (EN 10204-3.1 un LVS EN 10217-1 vai ekvivalentiem standartiem).

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”  
Iepirkumu komisija

I.Saliņa  
G.Brauns  
I.Linuža  
G.Laumane