



KANDAVAS NOVADADOME
SIA „KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
„Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120
Reģ.Nr.41203006844,tālrunis 631 26072, 631 26188,fakss 631 26071

2015.gada 16.oktobrī Nr.1-14/281

Par iepirkuma procedūru „Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība” ID Nr.KKP/2015/6 KF, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai modernizējot siltumapgādes piegādes infrastruktūru” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/034)” ietvaros

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Iepirkumu komisija 2015.gada9.oktobrī ir saņēmusi jautājumuspar iepirkuma procedūras dokumentāciju:

1.Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju apstiprināt, ka pretendenti būs izpildījuši Nolikumapielikumā Nr.14 pievienotās Tehniskās specifikācijas (turpmāk -Tehniskā specifikācija) 51.2.punkta prasības, ja piedāvājumā tiks pievienotas ekspluatācijas īpašības deklarācija sertifikātu vietā.

Atbilde:

Pretendenti būs izpildījuši Nolikumapielikumā Nr.14 pievienotās Tehniskās specifikācijas (turpmāk - Tehniskā specifikācija) 51.2.punkta prasības, ja piedāvājumā tiks pievienotas ekspluatācijas īpašības deklarācija sertifikātu vietā.

2.Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju veikt labojumus Nolikuma 14.4.punktā norādītajā aprēķina formulā, pēc kuras neatbilstoši ir ietverts princips, ka jo lielāka lambada, jo vairāk punktu iegūst – jo cauruļvadu siltumizolācija vājāka, jo vairāk punktu pretendenti iegūst.

Atbilde:

Nolikuma 14.4. punkta formulā ir drukas kļūda, tā ir jāsaprot: $B = (0,027 - \text{faktiskā piedāvātā } \lambda) / (0,027 - \text{labākā piedāvātā } \lambda) \times 30$. Vērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisijas vadīsies pēc šajā atbildē sniegtās formulas. Nolikums netiks grozīts.

3.Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis Tehniskās specifikācijas 50.3.punkta prasības, ka tiks iesniegti tādi pārbaudes protokoli, kas ir vecāki par trīs gadiem.

Atbilde:

Pārbažu testa protokoli nedrīkst būt vecāki par trīs gadiem.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
Iepirkumu komisija

I.Saliņa
G.Brauns
I.Linuža
G.Laumane