



**LATVIJAS REPUBLIKA  
KANDAVAS NOVADA DOME**

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV - 3120 Reģ. Nr.90000050886,  
Tālrunis 631 82028, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandavā

28.06.2016. Nr. 3-12-3/724

**Ieinteresētajiem piegātājiem**

**Par iepirkuma „Kūrorta ielas posma 0,00m – 500m  
seguma remonts Kandavas pilsētā”, ID Nr. KND 2016/12  
dokumentāciju**

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija 2016.gada 27.jūnijā ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma „Kūrorta ielas posma 0,00m – 500m seguma remonts Kandavas pilsētā”, ID Nr. KND 2016/12 dokumentāciju.

1. Jautājums: ***Lūdzam dot nobrauktuvju pamatnes konstrukciju ar pielietojamiem materiāliem.***

Nobrauktuvju pamatnes konstrukcija norādīta Iepirkuma nolikuma pielikumā Pikets\_370.00-570.00 – Lapa 3/3, kas pieejams Pasūtītāja mājas lapā [www.kandava.lv](http://www.kandava.lv), sadaļā *Iepirkumi*. Pielietojamie materiāli – salizturīgais smilts slānis 30cm biezumā, pamatnes slānis no šķembu maisījuma fr 0-45mm – 20cm biezumā, a/b segums 5 cm no AC-11 surf.

2. Jautājums: ***Lūdzam norādīt nomaļu uzpildīšanas biezumu pozīcijām Nr. 2.5. un Nr. 3.5.***

Nomaļu uzpildīšana veicama atbilstoši izbūvējamā a/b seguma biezumam, vidēji 5cm, ar grants – šķembu maisījumu fr 0-32mm.

3. Jautājums: ***Vai pasūtītājs atzīs par derīgu pretendenta piedāvājumu, ja dokumentu atvasinājumi un tulkojumi tiks apliecināti ar vienu apliecinājumu un piedāvājums tiks caurauklots?***

Dokumentu atvasinājumi un tulkojumi apliecināmi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Iepirkumu komisija, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajā daļā noteikto, atzīs par derīgu pretendenta piedāvājumu, ja dokumentu atvasinājumi un tulkojumi tiks apliecināti ar vienu apliecinājumu, un piedāvājums tiks cauršūts vai caurauklots.

Kandavas novada domes  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A. Kieģelis