


Vienlīnijas principiālā shēma

Uz esošo ielu
apgaismojuma balstu
pie īpašuma
«Saulstari»



Piezīmes:

Projektētos apgaismojuma gaismekļus pieslēgt pie esoša ielu apgaismojuma balsta pie mājām «Saulstrai».

Projektētā apgaismojuma jauda – 0,228 kW.

Ievērot kabeļa dzīslu fāzējumu vienmērīgam slodzes sadalījumam pa fāzēm.

Projekts Nr. 19-6				Pasūtītājs: Iršu pagasta pārvalde			
				Objekts: Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļu V922 Vecbebri-Irši no mājām “Saulstari” līdz mājām “Ābelītes”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads.	Sta dija	La pa	La pas
					TS	ELT-6	
Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums				
Projektētājs	A. Ščerbinskis						
Izstrādāja	R. Krauklis						
				0,4kV principiālā shēma	SIA ”Hanza-elektro” Reģ. Nr.:45403020866 Sertifikāts Nr. 3-01665		