

lekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums	lekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Mērvienība	Daudz.	Rezīmes	lekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums	lekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips	Mērvienība	Daudz.	Rezīmes
Sadale ar N un PE klemmi, GS virs apmetuma, metāla ar slēdzeni	100 moduļu+rezerve IP40	gab	2	EK Sistēmas	E.slēdzis pārsl z/apm.	IP 44, I nom = 10 A, U = 230 V	gab	40	EK Sistēmas
Sadale ar N un PE klemmi, S1,S2,S3,S4 zem apmetuma ar slēdzeni	56 moduļu IP20	gab	4	EK Sistēmas	E.slēdzis pārsl z/apm.	IP 20, I nom = 10 A, U = 230 V	gab	100	EK Sistēmas
Sadale vent. lekārtām ar N un PE klemmi, virs apmetuma ar slēdzeni	36 moduļu IP54	gab	2	EK Sistēmas	E.slēdzis divtaust. z/apm.	IP 20, I nom = 10 A, U = 230 V	gab	24	EK Sistēmas
Sadale ar N un PE klemmi, S5 virs apmetuma ar slēdzeni	18 moduļu IP65	gab	1	EK Sistēmas	E.krustaslēdzis z/apm.	IP 20, I nom = 10 A, U = 230 V	gab	1	EK Sistēmas
ievada slēdzis	3/32A	gab	2	EK Sistēmas	E.krēslas slēdzis	IP 65, 1000W, U = 230 V	gab	1	EK Sistēmas
	3/63A	gab	4	EK Sistēmas	E.kustības slēdzis-sensors	IP 65, 1000W, U = 230 V	gab	10	EK Sistēmas
	3/125A	gab	2	EK Sistēmas	Zemējuma stieņi	219/20 OMEK 20x1500mm	gab	50	EK Sistēmas
	3/40A	gab	4	EK Sistēmas	Savienotāj klemme	2760/20 8-10/FL40 FT	gab	20	EK Sistēmas
Grupi automāts	C10	gab	56	EK Sistēmas	Stieņa spice	TE 20	gab	20	EK Sistēmas
	B16	gab	60	EK Sistēmas	Savienotāj klemme	237/N RD8-10	gab	20	EK Sistēmas
	3C16	gab	3	EK Sistēmas	Zemējuma vads	25Cu	m	5	EK Sistēmas
	3C20	gab	12	EK Sistēmas	Zemējuma stieple	FE10mm	m	280	EK Sistēmas
	3C25	gab	4	EK Sistēmas	Zibens novadītāj stieple	ALU 8mm	m	570	EK Sistēmas
	3C32	gab	3	EK Sistēmas	Zibens novadītāj stieples stiprinājumi uz junta	165/MBG RD8	gab	200	EK Sistēmas
	3C10	gab	12	EK Sistēmas	Zibens novadītāj stieples stiprinājumi pie sienām	163-200 Rd8	gab	150	EK Sistēmas
	3C100	gab	2	EK Sistēmas	Zibens uztvērēj pie dūmvadiem ar stiprinājumiem	101/G-DIN 1500	gab	30	EK Sistēmas
Automātu savienošā kopne	12mod. 400V	gab	30	EK Sistēmas	Appgaismojuma ķermenis DOWNLIGHT PL-DL 2x26W ar spuldzēm, iebūvējams	IP 44, 2x26W, U = 230 V	gab	74	EK Sistēmas
Automātu savienošā kopne	1m. 400V	gab	4	EK Sistēmas	Appgaismojuma ķermenis plafons ar spuldzi pie griest.	IP 44, 75W, U = 230 V	gab	2	EK Sistēmas
Diferenciālā strāvas aizsardzība	1N/16/0,03	gab	26	EK Sistēmas	Appgaismojuma ķermenis plafons ar spuldzi pie griest.	IP 20, 75W, U = 230 V	gab	26	EK Sistēmas
	3N/25/0,03	gab	2	EK Sistēmas	Appgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griestiem	IP 65, 2X36W, U = 230 V	gab	86	EK Sistēmas
Pārsprieguma aizsardzība	V50-B+C/3+NPE 125A 4TE	gab	1	EK Sistēmas	Appgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griestiem	IP 20, 2X28W, U = 230 V	gab	230	EK Sistēmas
Kontakors uz DIN	230/400V Usp=230V 4kW	gab	14	EK Sistēmas	Appgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm, pie griestiem ar reflektoru	IP 20, 2X14W, U = 230 V	gab	36	EK Sistēmas
E.rozete zem apm mehānisms+ PE	I nom = 16 A, U = 230 V	gab	224	EK Sistēmas	Appgaismojuma ķermenis evakuācijas ar spuldzēm, pie griestiem, ar norādi	IP 44, 13W, U = 230 V	gab	20	EK Sistēmas
E.rozete zem apmetuma+PE	IP 44, I nom = 25 A, U = 230 V	gab	60	EK Sistēmas	Appgaismojuma ķermenis evakuācijas ar spuldzēm, pie sienas	IP 44, 8W, U = 230 V	gab	46	EK Sistēmas
E.rozete virs apm	IP 44, I nom = 16 A, U = 420 V	gab	5	EK Sistēmas	ENSTO termināls klemme	AL/CU 4X6-95	gab	25	EK Sistēmas
E.rozete rāmītis divvietīgs	IP 44	gab	12	EK Sistēmas	Autonoma barošanas bloks luminiscentām 18 W spuldzēm	230V 3h	gab	18	EK Sistēmas
E.rozete rāmītis divvietīgs	IP 20	gab	120	EK Sistēmas	Appgaismojuma ķermenis ar spuldzi pie griestiem, sienas	IP 65, ECO25W, U = 230 V	gab	24	EK Sistēmas
Nozarkārbas	OBO80 IP54	gab	100	EK Sistēmas	START/STOP poga virs apmetuma	IP54	gab	9	EK Sistēmas
Montāžas kārbas	vienvietīga d=68	gab	200	EK Sistēmas	Kabeļu stiprinājumi		kompl.	1	
Montāžas kārbas	divvietīga	gab	160	EK Sistēmas	Kabeļu rievu frēzēšana, aizdarināšana		m	2100	
Kabeļ dzīslu savienotāji	TORIX6	gab	800	EK Sistēmas	Caurumu kalšana, aizdarināšana		gab	230	
Kabeļ dzīslu savienotāji	TORIX16	gab	300	EK Sistēmas	Esošās elektroinstalācijas demontāža		kompl.	1	
Kabelis -	AXMK 4 * 120 mm²	m	10	EK Sistēmas					
	NYM5 * 25 mm²	m	30	EK Sistēmas					
	NYM5 * 16 mm²	m	50	EK Sistēmas					
	NYM5 * 10 mm²	m	50	EK Sistēmas					
	PPJ 5 * 2,5 mm²	m	400	EK Sistēmas					
	PPJ 5 * 4 mm²	m	100	EK Sistēmas					
	PPJ 3 * 2,5 mm²	m	2600	EK Sistēmas					
	PPJ 3 * 1,5 mm²	m	2900	EK Sistēmas					
	PPJ 4 * 1,5 mm³	m	1000	EK Sistēmas					
Kabeļ aizsarg caurule	TXM-M20	m	900	EK Sistēmas					
	TXM-M25	m	400	EK Sistēmas					
	TXM-M32	m	200	EK Sistēmas					
	TXM-M40	m	200	EK Sistēmas					



Būvobjekta nosaukums:
Pirmskolas izglītības iestādes "GUNDEGA" vienkāršotā renovācija Koknesē, Lačplēša ielā 7

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			
Proj.d.vad.	D.Lamberts			Pasūtījuma Nr.	12-32-047	Mērogs	Stadij
Projektēja	D.Lamberts			Saskaņots		BM	T:
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu :
						EL-9	9