

Vispārīgie rādītāji.
Kopējais savietotais situācijas ģenerālpārskats
M 1:1000

APZĪMĒJUMI

Projektējamais	Esošais	Nosacītie apzīmējumi
		Dzeramā ūdens ūdensvads
		Ūdensvada mezgls
		Esoša ūdensvada kontrolaka
		Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
		Kanalizācijas aka
		Gāzesvads
		Sakaru kabelis
		Siltumtrase (nedarb.)
		Apgaismojuma kabelis
		Zemsprieguma elektriskais kabelis
		Augsprieguma elektriskais kabelis
		Likvidējamie objekti
		Ģeotehniskais urbums

Projekta ūKT daļas rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums
ŪKT-1	Vispārīgie rādītāji.
ŪKT-2	Ģenerālpārskats ar ūKT tīkliem.
ŪKT-3	Ūdensvada ū1 garenprofils.
ŪKT-4	Ūdensvada ū1 garenprofils.
ŪKT-5	Ūdensvada ū1 garenprofils.
ŪKT-6	Cauruļvadu izbūve būvgrāvī.
ŪKT-7	Esošo inženiertīklu aizsardzība.
ŪKT-8	Virszemes hidrants.
ŪKT-9	Ūdensvada pieslēgumi.
ŪKT-10	Aizbīdņa kapes.
ŪKT-11	Segumu atjaunošana.

Izmantojamo un pievienojamo dokumentu saraksts

Apzīmējums	Izmantojamie dokumenti
no 04.09.2017.	Kokneses novada domes Bebru pagasta pārvaldes tehniskie noteikumi
Nr. 4.3.5/10215 no 18.09.2017.	VAS "Latvijas valsts ceļi", tehniskie noteikumi
Nr.Z-2017-844 no 05.09.2017.	VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" tehniskie noteikumi
30EF60-06.06/1185 no 05.09.2017	AS "Sadales tīkls" AUSTRUMU REĢIONS, tehniskie noteikumi
Nr.33-7/3672 no 31.08.2017.	AS "Latvijas gāze", tehniskie noteikumi
LTN-7130 no 29.08.2017.	SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi
MK noteikumi Nr.253	Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
LBN 222-15	"Ūdensapgādes būves"
LBN 008-14	"Inženiertīklu izvietojums"
UPONOR, EVOPIPES	Plastmasas cauruļu un detaļu katalogs
Indutek	Preču katalogs "Ūdensvads un kanalizācija"
IS	Iekārtu specifikācija

ŪKT sistēmu parametri

Sistēmas nosaukums	Apzīmējums	Caurules materiāls	Caurules diametrs (mm)	Kopgarums (m)
Ūdensvads	Ū1	Caurdūruma caurule PE100, RC SDR17 PN10 PE100 SDR17 PN10	OD160	482.0
			OD110	2.0
			OD63	7.0
			OD40	4.5
			OD32	12.5

Vispārēji norādījumi

- Būvprojekta ūdensapgādes ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN222-15 un LBN 008-14, izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Augstuma atzīmes dotas Latvijas augstuma sistēmā.
- Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
- Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanās vietās ar projektējamajiem tīkliem precizējami ar šurķēšanas metodi.
- Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāma esošajās augstuma atzīmēs.
- Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, un būvdarbu laikā tie jāprecizē.
- Projektā izmantotie materiāli un izstrādājumi var tikt aizvietoti ar materiāliem un izstrādājumiem ar analogiskiem tehniskajiem raksturojumiem.
- Cauruļvadu diametra apzīmējums: OD - ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs.

ŪKT-2

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītāja **Tatjana Loginova** **3-00548**
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

11.2017.
(datums) _____ (paraksts)

Ša būvprojekta ūKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta ūKT daļas vadītāja **Tatjana Loginova** **3-00548**
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

11.2017.
(datums) _____ (paraksts)

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome Reģ.Nr.90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, Latvija	
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		11.2017.	Ūdensvada posma atjaunošana no ūdenstornā līdz Lattelecom sakaru konteinerim Vecbebrī, Kokneses novads	35/17
IZSTRĀDĀJA	N.ZIĻE		11.2017.		STADIJA:
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		11.2017.		BP
				RASEJUMS: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	MARKA:
					ŪKT
					LAPAS NR.:
					1
					KOPĒJO LAPU SKAITS:
					11
					MĒROGS:
					B/M
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:
					