

Iekārtu un materiālu specifikācija

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5	
1	l.c.	IRIS 1L kontrolpanelis	gab.	1	
2	l.c.	Battery Box bateriju kabinets	gab.	1	
3	l.c.	IRIS Loop TTE cilpu plate	gab.	3	
4	l.c.	SensoIRIS Progr iekārtu programmators	gab.	1	
5	l.c.	12V 18A/h akumulators	gab.	3	
6	l.c.	SensoIRIS S130IS adrešu dūmu detektors ar izolatoru	gab.	217	
7	l.c.	SensoIRIS T110IS adrešu siltuma detektors ar izolatoru	gab.	20	
8	l.c.	SensoIRIS B124 detektoru/sirēnu bāze	gab.	311	
9	l.c.	SensoIRIS MCP150 adrešu trauksmes pogas ar izolatoru	gab.	37	
10	l.c.	Caurspīdīgs vāks adrešu trauksmes pogai	gab.	37	
11	l.c.	Uzlīme trauksmes pogai	gab.	37	
12	l.c.	SensoIRIS MOUT240 adrešu modulis ar izolatoru	gab.	1	
13	l.c.	SensoIRIS WSOUIS adrešu sirēna ar izolatoru	gab.	74	
14	l.c.	PSC-0013 analogā ārējā sirēna	gab.	1	
15	l.c.	RI-31 kārba ar indikāciju	gab.	15	
16	l.c.	Aizsargrežģis (iekārtām sporta zālē)	gab.	15	
17	l.c.	JE-H(St)H 1x2x1,0 E30 kabelis	m.	4200	*
18	l.c.	(N)HXH 3x1,5 E30 kabelis	m.	30	*
19	l.c.	C10A automātslēdzis	gab.	1	
20	l.c.	16x16, 25x16 kabeļa aizsegs	m.	500	*
21	l.c.	40x25 kabeļa aizsegs	m.	50	*
22	l.c.	60x40 kabeļa aizsegs	m.	2	*
23	l.c.	d16-d25 mm gofrēta caurule ar stiprinājumiem	m.	300	*
24	l.c.	d16-d25 mm PVC caurule ar stiprinājumiem	m.	600	*
25	l.c.	Alumīnija torņa nomas pakalpojumi līdz 10 m	diena.	10	
26	l.c.	Caurumu aizdare ar sertificētiem ugunsdrošiem materiāliem HILTI	k-ts.	1	
27	l.c.	Paļīgummateriāli, montāžas materiāli (skrūves, stiprinājumi utt.)	k-ts.	1	
28	l.c.	Esošās sistēmas demontāža	k-ts.	1	
29	l.c.	UAS sistēmas programmēšana, iekārtu marķēšana	k-ts.	1	
30	l.c.	Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība	k-ts.	1	

* - precizēt montāžas laikā

PROJEKTĒTĀJS:  SIA "REARS" Dārza iela 8, Jelgava, LV-3001 reģ. Nr.: 43603042285				PASŪTĪTĀJS: Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Skolas iela 10, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 reģ. Nr.: 90009930046			PASŪTĪJUMA NR.: 03./03.-17. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma		
Izpildītāja	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTA NOSAUKUMS:			STADIJA	MĒROGS	MARKA
Pr. daļas vad.	A. Straume		03.03.2017.	Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Skolas iela 10, Kandava, Kandavas novads, LV-3120			BP		UAS
Projektēja	I. Lubņins		03.03.2017.	LAPAS NOSAUKUMS:			LAPA	LAPU SK.	DATUMS
				Iekārtu un materiālu specifikācija			UAS.IS	9	03.03.17.